

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 12-18

工程名称: 滕州市伏龙新能源有限公司5.6MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全 未发现饮酒、精神不振者。 第二、对1、3、5号箱变通讯线接线、巡视检查、符合 设计及规范要求。 第三、对1号厂房4平台线穿管巡视检查、符合设计 规范要求。 第四、对通讯线缺少情况进行统计、业主让现 场确认已使用量与还需少量。						
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 第一、1、3、5箱变通讯线接完 第二、2号厂房通讯线接完, 第三、1号厂房4平台线完成25% 第四、1号厂房4平台线穿管完成4个逆变, 第五、2号厂房桥架完成80%。					
其 它 事 项							
本日现场监理人员	王健						
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘坡						