

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 20 日

天气: 晴
气温: 10-16℃

工程名称: 珠海市伏上新能源有限公司6.6kV分布式光伏电站

第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发观饮酒、精神不振者。
第二、对、2号、3号厂房桥架盖板巡视检查、符合设计及规范要求。
第三、对3号厂房逆变器、汇流箱接地巡视检查、符合设计及规范要求。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
四川信美		第一、2号厂房桥架完成。 第二、2号、3号厂房桥架盖板基本完成。 第三、逆变器、汇流箱接地基本完成。 第四、4号箱变北侧电缆沟回填完成40%。

其它事项

本日现场监理人员: 王健
记录人: 王健
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王健