

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 10-19°C

工程名称: 滕州市阳光新能源有限公司5.62MW分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、对2号厂房制作组件与扁铁调的接地线巡视检查,符合设计及规范要求。 第三、对之前的资料进行整理。 第四、对公司下发的监理取之道德、监理廉洁告知、廉政建设调查表、学习、打印、签字,对业主签字确认。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 (但业主不在现场,包签字确认) 四川顺美 第一、制作组件与扁铁调的接地线。 第二、制作下石西接地。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘广发