

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 13 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 8~12℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	驻市项两名监理现均对各电器设备的封堵和冷缩、热缩施工工艺。 发现配电室有一台并网柜下有一根电缆未进行封堵,其他电气设备施工工艺符合要求,冷缩、热缩工艺也基本符合。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	义和	现场电缆挂牌、防火封堵完成50%。 施工人员13名。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严松贤 朱辉杰	
记录人:	朱辉杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

