

监 理 日 志

工程名称: 东阳岩城新能源有限公司5MWp分布式光伏发电项目

日期	2021年3月26日 星期一	气候	小雨转阴	气温	17°
监理人员动态: 巡视光伏 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 13					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期高压外电恢复施工. 外电通信光缆拉设 2. 二期设备安装. 接风施工 3. 一期配电箱门帘安装.				
检查发现的问题	1. 一期配电箱安装门时, 未按原图安装防火圈, 导致箱体与防火门, 留缝下发通知单.				
处理措施、意见、结果	1. 下发留缝通知单进行整改施工.				
协调内容或其他					
记录人	李昕宇		总监签阅		

