

监 理 日 志

工程名称: 东阳光新能源有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月12日 星期二	气候	晴	气温	14℃-4℃
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 接地扁铁焊接.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期扁铁安装完成70%. 2. 二期扁铁完成95%.				
检查发现的问题	未发现质量安全问题.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵红武	总监签阅			