

监 理 日 志

工程名称: 华县阳郭镇 4x20Mwp 地面分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月30日 星期六	气候	暴雨	气温	24-28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	下雨, 各施工项目停工 (光伏区) 监理单位组织召开监理例会. 综合楼热水器安装, 改造空调安装 (厨房、党员宣传室)				
检查发现的问题	综合楼卫生间热水器安装时发现预留水管和电源接口与海尔热水器安装要求不匹配				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方根据实际情况 配合厂家对预留水管、电源进行整改, 确保使用安全、美观.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	王利军		

