

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 12 日

星期: 三

工程名称: 华电襄阳4x20MW炉内脱硫脱硝工程光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 26~27℃

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区32区对直流电缆4²线头MC4接头压接进行检查. 压接规范, 牢固.
2. 对新进箱式变压器进行开箱检查, 无异常.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

上海欣光

湖北华业

32区 4²直流电缆展放完成. MC4接头连接施工.

14区 汇流箱电流检测.

无施工.

其
它
事
项

场区新进箱式变压器上台.

本日现场监理人员

李松贤, 刘世文, 徐恩恩

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

