

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日
 星期: 一

天气: 多转小雨
 气温: 23~24℃

工程名称: 华宜乡前村 4x20MW 分布式农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区3、2区直流电缆敷设施工。高压电缆铺砂盖
 砖现场发现砖铺的不够紧凑。现场要求施工人员在即
 时行整改。确保施工质量。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区3、2区电缆敷设

上海伏光

无施工

湖北华业

无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贤

刘仕文

徐恩恩

记录人: 刘仕文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

严松贤

