

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日

星期: 六

天气: 小雨
气温: 13°-16°

工程名称: 阜南当阳庙前镇4x20MW光伏地面分布式农光互补光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1、现场对38区接地焊接进行巡视.要求施工人员做好安全用电.扁铁焊接面必须三面以上.搭接面应为扁铁宽度的两倍.及时清理焊渣.做好防腐防锈施工. 2、现场对 24区:29区.32区组件安装及36区:37区打桩进行督查.发现问题要求当场立即整改.保证工程质量.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	沛天阳.	32区组件安装.31区组件材料
	上海伏光	38区接地焊接.36区打桩.29区组件安装.
	松峰业.	24区组件安装.34区打桩.34#箱变变平盘制模.
其 它 事 项	伏光管桩到货4车. 黄永革到现场巡视.	

本日现场监理人员

罗永革 徐恩思

记录人:

徐恩思

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

罗永革

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建