

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 22 日

星期: 三

工程名称: 华县西阳镇 4x20M 户用分布式光伏发电项目

天气: 小雨转多云
气温: 4~10℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区各区进行巡视, 因下雨无施工。
2. 对光伏区34区围栏材料进行检查, 镀锌铁丝网 $\phi 4\text{mm}$ 不符, 满足设计要求的 $\phi 5\text{mm}$ 。现要求施工方将不符规格的材料退场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天同

上海伏光

中冶华业

雨天, 无施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

马松贤

刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马松贤

