

监 理 日 志

工程名称: 1500kV 光伏分布式发电站环境项目		日期: 2017 年 10 月 31 日 星期三		气候: 晴	气温: 0°—11℃
监理单位动态: 监理单位进场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 南通二建 180L 东海建设 20L					
施工进度情况	1. 勤信村、组件安装已完成。 2. 王亭村合成屯、组件安装已完成。				
检查发现的问题	监理单位在巡视中发现以下光伏区域安装角度同技术规格书不符, 据标书要求不符, 据标书为 35°, 实际为 25°。 1. 勤信村、组件安装已完成。 2. 团结村、组件安装。 3. 王亭村、组件安装。 4. 王亭村合成屯、组件安装已完成。				
处理措施、意见、结果	已通知、总包单位, 采取了强制整改措施。				
协调内容					
记录人	阳志军		总监签阅		