

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2018年5月26日 星期三	气候	阴	气温	8℃-18℃
监理人员动态:	巡视、旁站、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 城西村、河口村电缆到 现场,证件齐全,合格.			
施工方人员动态:	二建25人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机两台, 挖掘机1台				
施工进度情况	城西村工地 倒变压器基础出浇灌, 焊接接地扁铁. 河口村工地开挖变压器基础, 接地环网沟, 中和村工地焊接接地扁铁, 电缆敷设. 岱山村工地开挖电缆沟.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 砼浇灌旁站, 验收隐蔽工程, 检查施工质量.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		