

监 理 日 志

工程名称: 扶沟1标

日期	2017 年 12 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	10/-2℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 运输车1台					
施工进度情况	唐庄、河嘴棚、朱寨卸光伏组件, 安装组件				
检查发现的问题	河嘴棚存在接地未做防锈现象				
处理措施、意见、结果	要求在回填隐蔽工程时严格检查, 做到无遗漏				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	苗宇明		