

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县

日期	2017 年 12 月 24 日 星期五	气候	多云	气温	
监理单位动态: 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 围栏混凝土现场取样				
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 运输车一辆, 挖土机一辆					
施工进度情况	江北排水沟开挖, 围栏安装中 卢白、麻里排水沟开挖厂区平整。				
检查发现的问题	围栏基槽深度不符合要求				
处理措施、意见、结果	现场要求其整改, 按图施工				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建