

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2019年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目

日期	2019年11月22日 星期三	气候	晴	气温	-1~11℃
监理人员动态:	李强、杨俊(巡视)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人支工28人, 管理人员6人				
施工机械动态:	取土车两辆, 运输材料车一辆				
施工进度情况 施工部位	1. 移放光伏板浇筑叫板, 25. 11.22日, 大雪22人. 2. 浇筑板地, 11.22日浇筑光伏板浇筑浇筑工作. 3. 浇筑板制作2人 4. 浇筑板支模浇筑4人.				
检查发现的问题	发现光伏板相底不在一个水平面, 浇筑板变形.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 符合要求.				
协调内容 或其他					
记录人	郭少华		总监签阅	苗宇明	

抄录内容

