

监 理 日 志

工程名称: 扶河县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 16 日 星期四	气候	晴	气温	4℃ ~ 9℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑、基础打桩					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶河镇于营村基础浇筑 2. 扶河镇五所楼基础打桩完成				
检查发现的问题	1. 扶河镇于营村基础浇筑部分 U 型螺旋桩未放 置桩中心; 部分桩基础未用铁钎棒振捣				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在浇筑前务必把模具与桩孔 校正后再浇筑, 在浇筑时使用铁钎棒				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗守明		