

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 17 日 星期五	气候	小雨	气温	10 ~ 16℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 基础打桩洗钻					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 于营村基础打桩洗钻				
检查发现的问题	1. 扶沟县于营村在洗钻过程中部分桩未用混凝土振捣棒振捣, 部分水模头未与桩孔校正就开始洗钻, 可能后起引发混凝土下沉过程中引发桩偏				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照, 每一道工序施工, 在施工过程中严格按照要求施工				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟	总监签阅	苗守明		