

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金项目

日期	2018年1月2日 星期六	气候	多云	气温	0-11°
监理单位动态:	场地验收	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	场地消缺				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇许楼村、姜绍业、青后刘村场地验收				
检查发现的问题	1. 许楼村、姜绍业村、青后刘村场内垃圾未清理; 1. 村排水沟未做; 部分电缆保护套未封堵; 部分螺栓生锈; 部分螺栓未使用垫片; 部分直流电缆未用黑丝扎带绑扎; 直流A 逆变器处直流电缆未用编号				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方务必把监理指出问题整改并发照片上报				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			