

监 理 日 志

工程名称: 英沟里 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 11 月 26 日 星期一	气候	晴	气温	3~12℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 拆摸、挖地线沟、围柱基础 施工机械动态: 开沟机 1 台			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 12 人		
施工进度情况	1. 北国镇曹台拆摸 2. 北国镇大王庄挖地线沟及围柱基础				
检查发现的问题	1. 北国镇大王庄地线沟深度不够。				
处理措施、意见、结果	1. 要求北国镇大王庄地线沟按要求施工并报监理签字				
协调内容或其他					
记录人	朱龙	总监签阅	苗守明		

