

监 理 日 志

工程名称: 河南快沟渠水铁余安桥项目

日期

2017 年 12 月 11 日 星期三

气候

晴

气温

-2-9

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态:

检查

施工方人员动态:

焊接班

挖沟

施工机械动态:

焊接班

挖沟

施工进度情况

四号焊接班、制作
梁家焊接班 制作
中堡还去

检查发现的问题

梁家焊接不到位、支
接头不规范

处理措施、意见、结果

返工加焊、要规范要求连接

办或司理其他

三个班组作业

记录人

徐存辉

总监签阅

苗宇明

