

监 理 日 志

工程名称: 河南扶内名优扶贫工程五标段项目

日期: 2017年11月7日 星期

气候

晴

气温

0-14℃

材料进场、取样见证、合格情况

监理人员动态: 检查

施工方人员动态: 牌换运料、安装

施工机械动态: 牌换运料、安装

施工进度情况
施工部位

刁湾、陈家、牌换安装支架、组件
刁湾、王家、牌换安装组件、电箱、放线
呼庄、安装组件

检查发现的问题

检查发现陈家支架石方、
刁湾、座不垂直
各工地下地线不同一

处理措施、意见、结果

陈家更改支架
刁湾、调整
各工地先抢并网、后解决

协调内容
或其他

记录人

徐有朝

总监签阅

苗宇明

