

监 理 日 志

系：河南扶沟光伏扶贫五标项目

2022 年 02 月 25 日 星期	气候	多云	气温	-1-13°
---------------------	----	----	----	--------

人员动态：检查

材料进场、取样见证、合格情况：

与人员动态：装组件、装电箱

机械动态：装电箱 装组件

陈家王家呼庄张线
樊家牛信 宣成
可需装组件 装箱 放线

检查发现双并电缆不规范
跨越不到位 扁铁未标记
电箱未上锁

并网后整改补
电箱明天全部上锁

各工地全部加班

录入	徐有辉	总监签阅	肖子明
----	-----	------	-----

