

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目		气温	-22.9℃
日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 泥工人数: 29人	
施工方人员动态: 支架安装			
施工机械动态:			
施工进度情况	1. 韭园镇曹台支架安装 2. 柴岗乡丁庄支架安装		
检查发现的问题	1. 韭园镇曹台支架安装场地没有拉警戒线		
处理措施、意见、结果	1. 要求韭园镇曹台支架安装场地没有拉警戒线必须按规定整改并报审监理部		
协调内容或其他			
记录人	朱左	总监签阅	苗守明

