

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政扶贫资金项目。

日期	2017 年 12 月 4 日 星期 一	气候	晴	气温	-1-8℃
监理人员动态: 苗宇明、王国富、蒋 骥 等 施工方人员动态: 施工员 45 人, 管理人员 5 人 施工机械动态: 打桩机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	薄庄排水沟混凝土浇筑。 张均岗、包屯、马庄、朱村岗做排水沟施工。 仁和打桩完成。				
检查发现的问题	现场发现有侧支架因 保护层 保护层破损, 已出现锈斑				
处理措施、意见、结果	已口头通知现场负责人立即做出整改, 对问题部位清除锈、喷漆。				
协调内容或其他					
记录人	蒋 骥	总监签阅	苗宇明		

