

# 监理日志

工程名称：扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月17日 星期四	气候	多云	气温	-6-7℃
监理人员动态：	董宇明、王国富、蒋强等。	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	施工人员32人，管理人员5人。	计量并网柜到货。			
施工机械动态：					
施工进度情况	谭岗、柳岗、斗包 1×4 直流线接线。 后岗做交流线挖槽。				
检查发现的问题	现场巡视发现，有倒地段线路沟深度不够。				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人立即整改到位，并保证深度按要求达到 70cm。				
协调或 其他内容					
记录人	蒋强	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建