

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县扶贫五保项目

日期: 2012 年 10 月 10 日 星期日 天气: 晴 气温: 12-18 °C

监理人员动态: 检查
 施工方人员动态: 安装支架 焊接接地
 施工机械动态: 安装支架 焊接接地
 材料进场、取样见证、试验情况:
 陈庄管板到货、
 支架到仓库、

施工进度情况:
 魏家、焊接5组、接地、
 王家、安装支架、焊接接地、游家、安装支架、
 其余完成

质量检查情况:
 检查王家地脚、连接点、螺栓垫片未上、
 斜支、不平行、接地焊接不规范

全部支架、一一过检、垫片全部补上、
 斜支调整为一线、接地施工完成

监理签字: _____

记录人: 徐存辉 总监签字: 肖子明

