

监 理 日 志

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 炉内式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 30 日 星期六	气候	晴	气温	-4-3℃
监理人员动态:	赵延东 孙 磊 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	设备安装				
施工机械动态:	吊车 1 台				
施工进度情况	1. 桥架安装工作累计完成 90%。施工人数 4 人。 2. 组串式逆变器安装完成 100%。施工人数 4 人。 3. 光伏区灰土清运 3 人。				
检查发现的问题	1. 桥架安装架子搭建不稳固。 2. 个别施工人员未佩戴安全带。 3. 高空作业未系安全带。				
处理措施、意见、结果	1. 要求架子搭建稳固。安全可靠。 2. 施工现场高空作业系安全带。佩戴安全带。文明施工。				
协调内容或其他					
记录人	赵延东	总监签阅	任中峰		

