

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 25

天气: 晴

星期: 六

气温: 1~15°

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行电缆沟破路施工, 检查施工人员防护用品使用情况, 个别人员未佩戴安全帽以通知施工单位进行购买。 2、巡视现场爬梯加工焊接作业, 检查现场临时用电, 满足一机一闸一箱要求, 但现场未设置警示标识及灭火器, 通知现场管理抓紧落实。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	破路施工 2 人 材料整理 2 人 爬梯焊接一人 焊机一台 下料一人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

