

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 27 天气: 晴
星期: 三 气温: 1~15°
工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 今日主要进行屋面接地扁铁刷黄绿漆, 个别施工人员乱刷黄漆以通知管理人员尽快清理, 检查逆变器支架防腐剂粉刷及屋面防水封堵, 部分封堵不严密以通知再次封堵。 2、整理监理资料, 施工资料整理中。	
4	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	屋面清理 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

