

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程项目

日期	2017 年 11 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	-3° ~ 11°
监理人员动态: 赵文渠, 任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 15 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 6# 厂房屋顶防护栏杆安装和天沟清理垃圾; 2. 施工人员进行安装支架夹具;				
检查发现的问题	安全防护栏杆挡在工人通道				
处理措施、意见、结果	建议施工方改变 下 第 1 人通道留下进口。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	南守朋		