

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和业门业光伏发电工程

日期	2017 年 12 月 2 日 星期六	气候	多云	气温	0°-10°
监理人员动态: 赵文渠, 任善善, 郭德嘉 施工方人员动态: 施工人员 20 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 施工人员组装支架夹具; 2. 组件到场 200 箱, 点共 6000 块.				
检查发现的问题	1. 3#厂房垂直脚手架的搭建存在安全隐患; 2. 光伏组件卸装后周边放有其他杂物.				
处理措施、意见、结果	督促施工方将垂直脚手架方案报审监理部; 要求施工方将光伏组件周边的杂物清理.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	黄守明	