

监 理 日 志

工程名称: 山东平河和承门业光伏发电工程项目.

日期	2017 年 12 月 4 日 星期二	气候	晴	气温	4°-6°
监理人员动态: 葛庆琦, 任善善, 孙德嘉 施工方人员动态: 施工人员 16 人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#厂房安装支架夹具; 2. 6#厂房搭建安全防护栏杆.				
检查发现的问题	1. 现场巡视, 部分支架夹具未拧紧螺栓; 2. 1#厂房防护栏杆挡位上人通道; 3. 1#厂房的采光带未做好安全警示等措施.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方做好质量工作, 做到一步到位; 2. 督促施工方做好安全工作.				
协调内容 或其他					
记录人	任善善		总监签阅	黄申明	