

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电厂项目

日期	2017 年 12 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	-3°-6°
监理单位动态: 葛庆琦, 任善善, 孙德森	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 施工人员 25 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房安装支架夹具; 3. 1#厂房支架验收. 2. 6#厂房搭建安全垂直脚手架和屋顶防护栏杆.				
检查发现的问题	1. 1#厂房支架安装验收, 发现有部分支架螺丝未拧紧; 2. 1#房屋顶采光带处未拉彩带用来警示..				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方向监理部提供工序报验申请表; 2. 督促施工方对现场施工存在的问题进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守明		