

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利门业光伏发电工程项目

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	-3°-9°
监理人员动态: 葛庆琦, 任善善, 孙德嘉 施工方人员动态: 施工人员20人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#厂房组件安装; 2. 6#厂房垂直脚手架安全防护栏维护.				
检查发现的问题	1. 组件搬运不符合要求; 2. 6#厂房的垂直脚手架安全系数不高; 3. 组件吊装过程中周边未采取安全警戒措施.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方按照搬运规范进行工作; 组件 2. 督促施工方把垂直脚手架方案报审监理部;				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	黄宇明	