

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和顺门业光伏发电工程

日期	2018年1月14日 星期日	气候	晴	气温	-3℃-9℃
监理人员动态: 葛庆琦、任善善、张良玉 施工方人员动态: 施工人员25人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面组件、支架安装 2. 预制舱基础出钢筋绑扎 3. 3#屋面钢结构加固				
检查发现的问题	1. 个别夹具未装弹垫 2. 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工员把未装弹垫的夹具装上 2. 要求施工员必须戴上安全帽进行施工。				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	黄宇明		