

监 理 日 志

工程名称: 临沂开河桥体行业开发工程

日期	2018 年 2 月 5 日 星期二	气候	阴	气温	-9° - 1°
监理单位动态: 葛庆海、仇新新、张良云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	监理单位对施工现场进行安全检查。				
检查发现的问题	1. 屋面垃圾未清理干净; 2. 爬梯口未封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把屋面垃圾清理干净; 2. 要求施工方把爬梯口进行封堵。				
协调内容或其他					
记录人	仇新新	总监签阅	葛庆海		