

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业有限公司

日期	2018年9月9日 星期五	气候	多云	气温	16°-28°
监理单位动态:	韩火明、何善喜	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	魏超、施工人				
施工机械动态:	吊车、搅拌机				
施工进度情况	1. 1#楼基础土方开挖完成, 土方开挖深度约1.5m; 2. 2#楼基础土方开挖完成, 土方开挖深度约1.5m; 3. 3#楼基础土方开挖完成, 土方开挖深度约1.5m;				
检查发现质量问题	1. 1#楼基础土方开挖, 坑底积水严重; 2. 2#楼基础土方开挖, 坑底积水严重; 3. 3#楼基础土方开挖, 坑底积水严重;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在开挖前, 必须做好坑底排水措施; 2. 要求施工单位在开挖前, 必须做好坑底排水措施; 3. 要求施工单位在开挖前, 必须做好坑底排水措施;				
旁站监理情况					
记录人	何善喜	总监签字	袁守明		