

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

|                    |                                               |                      |     |    |        |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----|----|--------|
| 日期                 | 2018年10月22日 星期二                               | 气候                   | 多云  | 气温 | 5°-23° |
| 监理人员动态:            | 仇善善                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:           | 管理两人                                          |                      |     |    |        |
| 施工机械动态:            | 无                                             |                      |     |    |        |
| 施工进度<br>部位<br>情况   | 1. 箱变厂家(国南自)在现场做整改通观问题.<br>2. 监理人员在项目办公室整理资料. |                      |     |    |        |
| 检查发现的<br>问题        | 1. 箱变处防火封堵未做到;<br>2. 全场高压电缆未固定.               |                      |     |    |        |
| 处理措施、<br>意见、<br>结果 | 现场待正泰公司终验<br>(箱变24号).                         |                      |     |    |        |
| 协调<br>其他<br>内容     |                                               |                      |     |    |        |
| 记录人                | 仇善善                                           | 总监审阅                 | 苗守刚 |    |        |