

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电工程

日期	2018年 10 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	12°-24°
监理人员动态:	监理 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	现场管理 2 人				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位情 况	1. 正泰公司组织项目最终验收; 2. 业主方、运维部检查资料.				
检查发现 的问题	1. 1.2 牛蒡变基础内垃圾未清理干净; 2. 垂直电缆未固定牢固; 3. 施工资料不齐全				
处理措施 、意见 、结果	现场待正泰公司下发项目验收单, 督促施工单位尽快整改, 补齐资料.				
协调 或 其 他 内 容					
记录人	代善善	总监签阅	苗守明.		