

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城经济开发区2.6MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月16日 星期二	气候	雨转晴	气温	27℃~32℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	技工1人 普工23人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 上午下雨, 停止施工. 2. 现场清理垃圾, 3. 修复因接地扁钢焊接接地施工.				
检查发现的问题	1. 检查接地扁钢焊接是否符合施工规范要求.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈子平	总监签阅	陈子平		

