

监 理 日 志

工程名称: 合肥动轮船有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 3 日 星期 四	气候	晴	气温	13℃				
监理人员动态:	施工现状	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无材料进场.							
施工方人员动态:	施工现状								
施工机械动态:	叉车, 升降机, 吊车.								
施工进度情况	完成品牌钢结构加固, 完成两级T型钢加固.								
检查发现的问题	在已完成的T型钢加固中存在T型钢末端与原有钢桁架连接处未完全紧贴, 未按图施工.								
处理措施、意见、结果	项目部对其施工单位下发整改通知单, 并要求其限期整改.								
协调内容或其他	无.								
记录人	王洪	总监签阅							

