

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 7 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 29°~22°

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查 田平方接头、桥盖、智能子阵控制器 电源线私组件消缺情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	守良 数通 信有 限公 司	1. 消缺桥架完成一个区。 2. 消缺智能子阵控制器电源线已完成 3. 整改火罩接地扁铁完成130米
其 它 事 项	外线两侧树木开台清理。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):