

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月1日 星期四	气候	多云	气温	0-10℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 挖机开挖					
施工进度情况	SVG, GIS, 控制室, 35kV开关柜预埋柜基础浇筑完成. 主变基础埋层浇筑完成. 光伏区桩基浇筑完成176个. 综合楼桩基浇筑完成.				
检查发现的问题	综合楼防雷引上扁铁和柱内钢筋焊接不规范. 焊接长度不够.				
处理措施、意见、结果	现场通知施工方并立即进行焊接修复.				
协调内容或其他					
记录人	王晚如		总监签阅		