

# 监 理 日 志

工程名称: 平遥中和郑城50kV太阳能光伏发电并网电站项目(一期工程)

|              |                                                                                  |                 |      |    |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期           | 2018年4月14日 星期二                                                                   | 气候              | 多云   | 气温 | 7-15° |
| 监理单位动态: 巡视   |                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 施工  |                                                                                  |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 构架吊装 |                                                                                  |                 |      |    |       |
| 施工进度情况       | 桩基引孔1205, 4mm²光伏电缆敷设40组, 光伏区主接地网焊接400m, 升压站室外电缆沟抹灰完成.<br>桩基放点160组, 综合楼二层满堂架开始搭设. |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题      | 外线11号铁塔接地网焊接接头没有进行防腐就进行基础回填.                                                     |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果   | 现场要求停止基础回填, 待接地防腐完成后方可回填, 现场正在整改中.                                               |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他      |                                                                                  |                 |      |    |       |
| 记录人          | 赵晓红                                                                              |                 | 总监签阅 |    |       |