

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阿祁城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2016年7月9日 星期一	气候	大雨	气温	21-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
无.					
施工进度情况	光伏区支架、组件、桥架继续消缺,综合楼室内继续清理,光伏区电缆敷设已完成,桥架盖安装6个区,防火封堵线缆挂牌15个区,开闭站回填整平.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强	总监签阅			