

监 理 日 志

工程名称: 西安地铁14号线10.12Mm月15日新站施工

日期	2017年12月30日 星期三	气候	阴	气温	1-10℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	吊篮				
施工进度情况	王虹打雪区组件安装完成, 焊接地扁钢搭桥架, 各区焊接接地扁铁.				
检查发现的问题	组件导轨未接地.				
处理措施、意见、结果	初步商量组件接地方案.				
协调内容或其他					
记录人	李树森	总监签阅	苗平明		