

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月24日 星期 四	气候	晴	气温	14~9℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 60人					
施工机械动态: 运输车2辆					
施工进度情况	1. 屋面接地明焊接60% 2. 桥架及保护油漆80% 3. 电缆沟回填土50%				
检查发现的问题	安全问题: 1. 净水接屋面临边无安全防护措施 质量问题: 1. 个别进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对屋面临边增加安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	苗宇明		