

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	1~11℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 59人 施工机械动态: 运输车3辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 屋面接地网焊接7% 2. 综合自动化保护调试100% 3. 10kV空载电压测试7%				
检查发现的问题	安全问题 1. 净水楼屋面临边安全防护措施未做。 质量问题: 2. 部分进场材料无报验。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加临边防护措施 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐平		总监签阅	董守明	