

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月31日 星期日	气候	多云	气温	-4~8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	1. 屋面接地焊接6% 2. 光伏区整改工作3%				
检查发现的问题	安全问题: 1. 屋面临边无安全防护措施 质量问题 1. 部分进场材料未及时报验				
处理措施、意见、结果	1. 增加屋面临边安全防护措施 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容 或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	范宇明	